

**HRVATSKO NARODNO
KAZALIŠTE VARAŽDIN**

**PRAVILNIK
o zaštiti od požara za
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
VARAŽDIN**

U Varaždinu, 2015 god.

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/2010) i Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine br. 116/11), na prijedlog intendanta/ice HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU Kazališno vijeće donijelo je dana ___3. 6. _____2015. godine.

PRAVILNIK

o zaštiti od požara

I. TEMELJNE ODREDBE U SVEZI PROVEDBE I UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA – organizacijske, tehničke i druge mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara na objektu HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU na lokaciji - Augusta Cesarca 1, Varaždin

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju zakona, tehničkih normativa, norma i uputa proizvođača kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprečavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštitu života i zdravlja ljudi.

Članak 2.

Ovim pravilnikom uređuju se:

1. temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređenja zaštite od požara - organizacijske, tehničke i druge mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara;
2. naziv radnog mjesta i stručna sprema osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
3. obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara
4. obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara

5. način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole
6. način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji drugih osoba te vođenja evidencije o tome
7. način osposobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencija o tome
8. način osposobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome
9. službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja
10. službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju
11. osobe zadužene za razradu postupka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika
12. kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije
13. ustrojstvo motrenja , javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara
14. mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose
15. postupanje radnika u slučaju nastanka požara
16. druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama

Članak 3.

Sastavni dio ovog pravilnika su:

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara
- provedbeni plan zaštite od požara – plan evakuacije i spašavanja
- upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije

Članak 4.

Na temelju Zakona o zaštiti od požara NN 92/10, HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN obavezan je provoditi preglede i ispitivanja, voditi evidencije o propisanih

Zakonom i Pravilnicima koje su dio zbirke isprava kod osobe zadužene za zaštitu od požara u HNK-u Varaždin.

- Rokovi obveznih ispitivanja sredstava, uređaja, instalacija, sustava
- Plan i program osposobljavanja djelatnika
- Raspored i smještaj aparata za početno gašenje požara
- Evidencija o redovitom pregledu vatrogasnih aparata (REDOVITI PREGLED jednom u 3 mjeseca čl. 6 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/11)
- Evidencija ovlaštenog servisera vatrogasnih aparata o periodičnom pregledu vatrogasnih aparata min. jednom na godinu (čl. 9; 10; 11 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/11)
- Upisnik ispitivanja funkcionalnosti stabilnog sustava za gašenje požara – hidrantske mreže

Članak 5.

Projektna dokumentacija, zapisnici i uvjerenja o ispravnosti nalazi, mišljenja, svjedodžbe, upisnici, evidencije i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirka isprava.

Isprave iz stavka 1. ovog članka pohranjuju se i čuvaju kod osobe odgovorne za zaštitu od požara.

Članak 6.

Sustav zaštite od požara obuhvaća tehnička rješenja primijenjena na građevinama i tehnologiji kao i norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u prostorijama HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina i drugih sredstava rada.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 7.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na način kako je utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze u prostorijama HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU, radi privremenog ili povremenog obavljanja posla, te radi obavljanja posla na posebnom ugovoru.

Odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite od požara prije početka izvođenja radova za HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN imenuje vanjski izvođač radova, koji je dužan ime odgovorne osobe navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole za rad

koju mu izdaje intendant/ica HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU.

1. Osnovne mjere zaštite od požara

Članak 8.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim i plinskim instalacijama, mjere zaštite od požara na sustavima klimatizacije i ventilacije, mjere zaštite na instalacijama za zaštitu od munje. Mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja.

a) Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 9.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštite osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima;
- zaštite drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini;
- sprečavanje širenja požara - lokaliziranje (unutar i izvan područja građevine);
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini
- očuvanje same građevine
- očuvanje postojećih granica požarnih sektora, redoviti vizualni pregled ispravnosti protupožarnih elemenata otpornih na požar ugrađenih u granicu požarnog sektora
- očuvanje postojećih putova evakuacije i izlaza ili osiguranje novih koji će zadovoljiti zahtjeve propisa i osigurati sigurno napuštanje iz građevina za sve osobe

Članak 10.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se od pregleda postojećeg stanja građevine, materijala i konstrukcije u određenim rokovima.

Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

Izlazi i izlazni putovi

Članak 11.

Cjelokupan prostor hodnici, stubišta, evakuacijski putovi unutar objekata i skladišnih prostora mora uvijek biti slobodan za prolaz i nezakrčen.

Ulazno-izlazna vrata svih prostorija u kojim se nalaze radnici, a predviđena su za evakuacijski izlaz ne smiju biti zaključana za vrijeme rada.

Završni sloj poda na evakuacijskim putovima ne smije biti oštećen, neravan i imati naglih promjena visine.

Članak 12.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima prema HRN 7010) tako da su uočljivi.

Otvori u zidovima

Članak 13.

Sva vrata u građevini moraju se lako zatvarati i otvarati.

Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaza (evakuacije), a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja, vrata se ne smiju privremeno ili stalno ukloniti.

Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Pregled vrata se mora obavljati jednom u godini.

Pregled obavlja osoba zadužena za zaštitu od požara o čemu se sastavlja izvješće.

Izvješće se dostavlja ravnateljici HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU

Sva vrata na prostorijama sa namjenom potencijalno požarno opasnog sadržaja trebaju biti od negorivog materijala sa uređajem za samozatvaranje.

Članak 14.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako otvarati i zatvarati s poda.

Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Zidovi, stropovi i stupovi

Članak 15.

Zidovi na izlazima, te izlaznim putovima ne smiju biti oštećeni (pukotine). Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju. Za slučajeve popravaka postojećih konstruktivnih elemenata zgrade potrebna je suglasnost odgovorne osobe za zaštitu od požara.

U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati izvori topline.

Članak 16.

Zaštitni premazi (boje) trebaju se obnavljati ako su se počeli ljuštiti ili otpadati.

Glede otpornosti na požar zaštitnih premaza za stupove vrijedi isto kao i za zidove.

- Pregled zidova i stupova mora se obavljati jedanput u godini, požarnih zidova svakih šest mjeseci.
- Pregled iz stavka 3. ovog članka obavljanja osoba zadužena za zaštitu od požara o čemu se sastavlja izvješće koje se dostavlja Upravi.

Članak 17.

- Svi požarni sektori na objektima HNK-u VARAŽDIN, na lokacijama Augusta Cesarca 1 u Varaždinu moraju biti u skladu s projektnom dokumentacijom po kojoj su ishođene dozvole za rad. Obveza je Uprave definirati i zapisnički konstatirati postojeće stanje požarnih sektora. Sve negativnosti uočene prilikom pregleda u što kraćem roku sanirati sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Veličine požarnih sektora imaju znatan utjecaj na ostale tehničke mjere zaštite od požara. Granice požarnih sektora nadalje čuvati od devastacija prilikom adaptacija i rekonstrukcija.

Dimnjaci

Članak 18.

- Dimnjake je potrebno, zajedno s ostalim dimovodnim uređajima, redovito održavati. Kod loženja na plinovita goriva dvaput u sezoni grijanja po uputi proizvođača dimnjake iz tehnologije. Dimnjak kotlovnice mora čistiti ovlašteni dimnjačar, koji obavlja i pregled dimnjaka i upozorava na moguća oštećenja, a čišćenje dimnjaka iz tehnologije po preporuci proizvođača.
- Sanacija dimnjaka potrebna je kad je dimnjak počeo propadati i njegova oštećenja su takva da ugrožavaju požarnu i sanitarnu sigurnost.
-
- U svom dimnjačarskom području koncesionar je ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova, a to su:
 - provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje
 - obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje
 - čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje
 - poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje
 - da se redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali najmanje jedanput godišnje
 - dimnjak se obavezno čisti primjereno vrsti dimnjaka
 - da se izvanredni pregled dimnjaka provodi nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po nalogu inspekcije

- Zapisnik o redovitom pregledu i čišćenju dimnjaka je u zbirci isprava kod osobe ovlaštene za zaštitu od požara, a o eventualnoj negativnosti zapisnika u pisanom obliku mora biti obaviješten intendant/ica.

b) Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 19.

U glavnom ormaru kao i u razvodnim ormarima na objektima HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU moraju biti postavljene jednopolne sheme instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 20.

Osigurati isključenje el. energije u slučaju hitne potrebe (požara) sklopkama za isključenje el. energije, a sve sklopke potrebno je odgovarajuće označiti.

Članak 21.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da prilikom isključenja električne energije ostane uključena nužna rasvjeta odnosno nužna rasvjeta treba se automatski uključiti na pomoćni izvor elektroenergetskog napajanja prilikom nestanka el. energije.

Članak 22.

Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan.

Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

Ključevi ormara moraju se nalaziti kod dežurnog električara, odnosno na za to određenom mjestu u prostoru glavnog razvodnog ormara.

Članak 23.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedena i održavana da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara. Zabranjeno je korištenje svih tipova el. grijalica i aparata za kuhanje kave .

Članak 24.

Obveza je HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU korisnika odnosno vlasnika građevina provjeravati sve instalacije sukladno uputi proizvođača, a

mjerenja i ispitivanja povjeriti ovlaštenim pravnim osobama u vremenskim rokovima koje zahtijevaju propisi.

Članak 25.

Obveze pregleda, ispitivanja i mjerenja električnih instalacija odnose se na:

- zaštitu od direktnog i indirektnog napona dodira,
- neprekinutost zaštitnog vodiča,
- uzemljivač,
- otpor izolacije el. vodiča,
- zaštitu od munje,
- rasvjeta u slučaju nužde
- statičkog elektriciteta

Članak 26.

O svakom obavljanom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja, ovlaštena tvrtka odnosno ispitivač izdaje zapisnik iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što se treba učiniti da se ukloni nedostatak.

Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno važećim normama i uredbama propisa za određene elektro uređaje i instalacije.

Mjere zaštite od požara na sustavima zaštite od djelovanja munje na građevini

Članak 27.

Na objektima HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU mora biti postavljen sustav zaštite od djelovanja munje sukladno tehničkim propisima.

Sustav zaštite od djelovanja munje mora biti izveden, održavan i postavljen tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

O sustavu zaštite od djelovanja munje mora postojati tehnička dokumentacija, obveza je vođenja revizijske knjige sustava zaštite od djelovanja munje.

Članak 28.

Pregled sustava zaštite od djelovanja munje tijekom uporabe mora se obavljati:

- poslije svakog popravka;
- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju;
- Redoviti vizualni pregledi moraju se obavljati svake dvije godine, mjerenja izvoditi minimalno svake četiri godine, sve nedostatke navedene u zapisniku o pregledu treba odmah ukloniti.

II. OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA - Naziv radnog mjesta i stručna sprema osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenja stanja zaštite od požara

Članak 29.

Poslove zaštite od požara provodi osoba odgovorna za poslove zaštite od požara, a zadužuje je intendant/ica kazališta .

Odgovorna osoba za poslove zaštite od požara je

STRUČNI RADNIK ZA ZAŠTITU OD POŽARA – OVLAŠTENIK

III. Obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara

Članak 30.

Osoba odgovorna za poslove zaštite od požara - STRUČNI RADNIK ZA ZAŠTITU OD POŽARA – ovlaštenik samostalno obavlja poslove vezane za zaštitu od požara prema Zakonu o zaštiti od požara i drugim propisima i obavlja:

- kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara;
- kontrolu provedbe internih propisa i uputa za siguran rad u smislu zaštite od požara;
- kontrolu osposobljenosti radnika iz područja zaštite od požara;
- kontrolu ispravnosti uređaja i sredstava gašenje požara.
- kontrolu ispravnosti strojeva i uređaja, električnih i plinskih instalacija, dimnjake i ložišta kao i drugih uređaja i instalacija koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara
- kontrolu ispravnosti evakuacijskih putova, oznaka evakuacijskih putova, nužne i protupanične rasvjete
- Vodi računa o rokovima obveznih ispitivanja sredstava, uređaja, instalacija, sustava
- Podnosi u pisanom obliku zahtjev za odobrenje o redovitim pregledima i ispitivanjima odgovornoj osobi
- U skladu sa planom zaštite od požara obavlja raspored i smještaj aparata za početno gašenje požara i obilježava mjesto postavljanja naljepnicom u skladu s pravilnikom

- Obavlja redoviti pregled i vodi evidenciju o redovitom pregledu vatrogasnih aparata (jednom u 3 mjeseca čl. 6 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/11)
- Vodi evidenciju ovlaštenog servisera vatrogasnih aparata o periodičnom pregledu vatrogasnih aparata min. jednom na godinu (čl. 9; 10; 11 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/11)
- Vodi upisnik ispitivanja funkcionalnosti stabilnog sustava za gašenje požara – hidrantske mreže
- Vodi evidenciju o svim uređajima i instalacijama koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara
- Opremanje objekata HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU znakovima sigurnosti sukladno normi HRN 7010.

Članak 31.

Sukladno Zakonu Osoba zadužena za obavljanje poslova i unapređenja stanja zaštite od požara mora imati određenu kvalifikaciju i to najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju te položen stručni ispit.

Pri izvođenju programa za javnost u HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU obavezno je prisutan najmanje jedan vatrogasac.

Članak 32.

Osoba zadužena za obavljanje poslova i unapređenju stanja zaštite od požara za ne obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara odgovorna je neposredno Ravnateljica . Ne pridržavanje odredbama ZOP podliježe kaznenoj odgovornosti definiranoj u Zakonu.

IV. Obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara vezano uz provedbu mjera zaštite od požara

Članak 33.

Vlasnici, korisnici građevina - **HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU**, na čelu sa intendantom/icom dužni su organizirati zaštitu od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara NN 92/2010. zadužena je provođenje organizacijskih, tehničkih i drugih mjera zaštite od požara u cilju otklanjanja i smanjenja opasnosti od nastajanja požara. Ne provođenje mjera zaštite od požara podliježe kaznenim odredbama Zakona o zaštiti od požara.

Članak 34.

Ravnateljica HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU dužna je u svojim programima razvoja uključiti i prostorne uvjete zaštite od požara te voditi računa posebice o mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi i imovine, sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju.

Članak 35.

Rješenjem o kategorizaciji ugroženosti od požara HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN kategoriziran je treću kategoriju ugroženosti od požara. Slijedom rješenja **HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN** je dužna zaposliti najmanje jednog djelatnika koji će biti zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara. Sukladno Zakonu Osoba zadužena za obavljanje poslova i unapređenja stanja zaštite od požara mora imati određenu kvalifikaciju i to najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju te položen stručni ispit.

Članak 36.

Intendant/ica **HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU** dužan je zadužiti ovlaštenika za razradu postupka za poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika na svim tehnološkim mjestima gdje za to postoji opasnost.

Članak 37.

Ovlaštenik će odrediti tehnološka mjesta sa povećanim požarnim rizikom. Izradit će upute o postupku i poduzimanju odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika u tehnološkim jedinicama. Odredit će mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara na prostorije na koje se odnose.

Popis mjesta sa povećanim požarnim rizikom i upute o postupcima su sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 38.

Ovlaštenik dužan je izraditi upute za osposobljavanje radnika odnosno način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnim mjestima sa povećanim požarnim rizikom pri izradi uputa može zatražiti stručnu pomoć ovlaštenih pravnih osoba za ispitivanje opreme za zaštitu u kazalištu.

V. Način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole

Članak 39.

Ovlaštenik je odgovoran za primjenu i nadzor propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na objektima HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU. Prima izvještaje Osobe odgovorne za zaštitu od požara i Voditelja svih procesa o stanju zaštite od požara te predlaže intendantu/ici unapređenje zaštite od požara u svrhu očuvanja imovine i sigurnosti zaposlenih.

Članak 40.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU VARAŽDIN kao i na svim radnim mjestima.

U cilju ispunjavanja zakonskih obveza iz područja zaštite od požara odgovorna osoba za zaštitu od požara upućuje intendantu/ici informacije o potrebi financijskih ulaganja u cilju provedbe mjera zaštite od požara za povećanje sigurnosti imovine i zaposlenika HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU, stručnu pomoć ovlaštenih osoba koja obavljaju određena ispitivanja.

Intendant/ica može izdati rješenje za više ovlaštenika za provođenje mjera zaštite od požara, a to su voditelji radnih jedinica i voditelji grupa zbog organizacije posla.

Članak 41.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara neposredno priopćava rezultate intendantu/ici . Pri izradi složenijih rješenja iz područja zaštite od požara obveza je stručnih službi i kadrova unutar HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU sudjelovati u izradi istih.

Članak 42.

Osoba odgovorna za poslove zaštite od požara samostalno obavlja poslove vezane za zaštitu od požara prema Zakonu o zaštiti od požara i drugim propisima, sve kontrole iz čl. 33 ovog Pravilnika.

Članak 43.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara, osoba odgovorna za zaštitu od požara ima pravo:

- udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine (unositi otvorenu vatru u požarno ugrožen prostor, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i sl.) te o tome izvijestiti intendanta/icu ;
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi;
- obavljanje provjere znanja zaposlenih o rukovanju s aparatima i opremom za gašenje požara
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti intendantu/ici HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA VARAŽDIN

VI. Način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenog radova i radnji drugih osoba te vođenja evidencije o tome

Članak 44.

Osoba odgovorna za poslove zaštite od požara provjerava svakog zaposlenika da li je Osposobljen iz zaštite od požara temeljem čl. 16 Zakona o zaštiti od požara i čl. 1. i čl. 6. Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara , gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN broj 61/94), a prema Programu osposobljavanja izrađenom prema zahtjevima navedenog Pravilnika.

Članak 45.

Svakog novo zaposlenog radnika prije stupanja na rad, osoba odgovorna za poslove zaštite od požara upoznaje s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara u HNK-u VARAŽDIN.

Nakon završenog upoznavanja s opasnostima izdaje se pisani naputak o opasnostima i mjerama zaštite od požara kojih se mora držati tijekom rada.

Zaposlenik potpisuje izjavu da je upoznat s opasnostima i mjerama koje mora poduzimati na tom radnom mjestu da ne nastane požar ili eksplozija.

Osoba odgovorna za poslove zaštite od požara vodi evidenciju o osposobljenosti iz područja zaštite od požara radnika HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU kao i evidenciju upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara.

VII. Način osposobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencija o tome

Članak 46.

Osoba odgovorna za poslove zaštite od požara, prije stupanja na rad svakog novog zaposlenika, prilikom upoznavanja s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara u HNK-u VARAŽDIN obavlja provjeru praktičnog znanja rukovanja sredstvima za gašenje požara. Provjeru praktičnog znanja može učiniti i tijekom dugogodišnjeg rada svakog radnika prema osobnoj procjeni.

Svaki zaposleni dužan se odazvati na provjeru na zahtjev Osobe odgovorne za poslove zaštite od požara.

Osoba odgovorna vodi evidenciju o praktičnoj osposobljenosti radnika za rad sa sredstvima za gašenje.

VIII. Način osposobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome

Članak 47.

Osoba odgovorna za poslove zaštite od požara prije stupanja na rad svakog novog zaposlenika za mjesta rada sa povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije obavlja se osposobljavanje prema uputi o postupku i poduzimanju odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika po ovlaštenoj pravnoj osobi.

Postupak osposobljavanja u HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN provodi se prema stavku 1. ovog članka sa svakim radnikom koji se premješta s jednog na drugo radno mjesto.

Članak 48.

Osoba odgovorna vodi evidenciju o provedenom osposobljavanju prema Uputama za rad radnika na mjestima za rad s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije.

IX. Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja

Članak 49.

U objektima su postavljena slijedeća sredstva za gašenje požara:

1. RUČNI VATROGASNI APARATI (broj vrsta i raspored ručnih vatrogasnih aparata po prostorijama daje se u prilogu koji je sastavni dio ovog Pravilnika).
2. Vanjska hidrantska mreža s nadzemnim (podzemnim) hidrantima.
3. Unutarnji zidni hidranti u prostorijama ukupno 20 komada
4. Drencher uređaja (mreža cjevovoda sa otvorenim mlaznicama) izveden je ispod:
 - stupa centralne pozornice
 - krova centralne pozornice
 - stropa desne pob. pozornice
 - stropa lijeve pob. pozornice
5. Vodena zavjesa čeličnog zastora za odvajanje pozornice od gledališta.
6. Stabilni automatski uređaji za dojavu požara po zonama.

Vatrogasni aparati

Članak 50.

Održavanje ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodični servis sve u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima 101/2011.

Članak 51.

Redovni pregled ručnih aparata obavlja odgovorna osoba za zaštitu od požara najmanje jednom u svaka tri mjeseca. o čemu vodi upisnik.

Redovnim pregledom utvrđuje se:

- označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata
- opće stanje vatrogasnog aparata,
- kompletnost vatrogasnog aparata,
- stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata,
- i druge radnje propisane u uputi proizvođača.

Članak 52.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna je voditi evidenciju o redovnom pregledu vatrogasnih aparata.

Evidencija sadrži podatke o:

1. tipu vatrogasnog aparata,
2. tvorničkom broju,
3. datumu redovnog pregleda i periodičkog servisa,
4. nazivu servisera koji je servisirao vatrogasni aparat,
5. uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju,
6. serijskom broju stavljene evidencijske naljepnice

Članak 53.

Nedostatke uočene redovitim pregledom odgovorna osoba za zaštitu od požara odmah uklanja sama ili uz pomoć odjela održavanja, a ukoliko nedostatak nije moguće otkloniti samostalno, onda upućuje zahtjev o popravku ovlaštenom serviseru. Pismeno izvješće o uočenim nedostacima upućuje ravnateljica HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU.

Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata.

Članak 54.

Periodični servis vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodičnog servisa vatrogasnih aparata.

Periodični servis vatrogasnih aparata obavlja se svakih dvanaest mjeseci.

Članak 55.

Serviser vatrogasnih aparata obvezan je o izvršenom periodičkom servisu voditi evidenciju koja sadrži podatke o: tipu vatrogasnog aparata, tvorničkom broju i korisniku vatrogasnog aparata, uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju te o datumu izvršenog servisa i serijskim brojevima stavljene evidencijske naljepnice.

Članak 56.

Vatrogasni aparati se postavljaju neovisno o ugrađenim stabilnim sustavima za gašenje požara, hidrantskoj mreži i drugim mjerama zaštite od požara.

Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara, a kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara od tla.

Članak 57.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je površina veća od 50 m² označava se naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309 , HRN 7010.

Naljepnica iz stavka 1. ovoga članka mora biti obojena pretežito bojom RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora.

Članak 58.

Nakon obavljenog periodičkog servisa vatrogasni aparat mora, osim naljepnice proizvođača, mora sadržavati evidencijske naljepnice iz Pravilnika o vatrogasnim aparatima 101/2011:

čl. 17. Periodični servis vatrogasnog aparata pod stalnim tlakom osim radnji propisanih u uputi proizvođača, obuhvaća i upisivanje mase sredstava za gašenje na samoljepivu naljepnicu, slika 1. ili 1.a

čl. 18. Periodični servis vatrogasnog aparata s bočicom osim radnji propisanih u uputi proizvođača, obuhvaća i upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu slika 2. ili 2.a

čl. 19. Nakon izvršenog periodičnog servisa, na vatrogasni aparat postavlja se oznaka (naljepnica, zaštitna traka, boja ili sl.) bez čijeg oštećenja se vatrogasni aparat ne može rastaviti slika 3. ili 3.a .

Slika 1.

"PROIZVOĐAČ" "OVLAŠTENI SERVISER"	MASA u kg			Datum pregleda
	Spremnik s ventilom	Punjenje	Ukupno	
	123456789			
Tv. broj / godina				

"UVOZNIK" "OVLASTENISERVISER"	MASA u kg		Datum pregleda
	Spremnik s ventilom	Punjenje	
123456789			
Tv. broj / godina			

Slika 1. a

Slika 2.




Slika 2.a



Slika 3.



Slika 3.a



Članak 59.

Ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para postavljenih u kotlovnica HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU obavlja ovlaštena tvrtka koja ispunjava sve uvjete za ovlaštenjem Ministarstva unutarnjih poslova i koja ga posjeduje.

Nakon provedenog ispitivanja ovlašteno Društvo izdaje zapisnik o ispitivanju funkcionalnosti stabilnog sustava i izdaje Uvjerenje o ispravnosti.

Ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara obavljaju se jednom na godinu temeljem čl. 40. Zakona o zaštiti od požara.

O funkcionalnim ispitivanjima stabilnih sustava vodi se evidencija. Evidenciju obavlja odgovorna osoba za zaštitu od požara.

X. Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju

Članak 60.

Održavaoc je odgovoran za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa, instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju. Prati primjenu propisanih i naređenih mjera zaštite od požara. Predlaže Upravi financijska ulaganja za održavanja, ispitivanja i unapređenja zaštite u svrhu očuvanja imovine i sigurnosti zaposlenih.

Članak 61.

O uočenim nedostacima sastavljaju zapisnik s prijedlogom i rokovima za njihovo uklanjanje.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka upućuju održavaocu .

Za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje odgovoran je održavaoc.

Članak 62.

Održavaoc je zadužen je za:

- kontrolu ispravnosti električnih instalacija,
- kontrolu ispravnosti sustava klimatizacije i ventilacije,
- kontrolu ispravnosti upravljanja i nadzor pogonom kotlovnice
- kontrolu mjerenja statičkog elektriciteta u pogonima gdje se javlja

O uočenim nedostacima na instalacijama i uređajima sastavlja zapisnik s prijedlogom i rokovima za njihovo uklanjanje. Zapisnik upućuje tehničkom direktoru.

XI. Osobe zadužene za razradu postupka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika

Članak 63.

Intendant/ica i kazališno vijeće dužno je zadužiti ovlaštenika, za razradu postupka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika na svim tehnološkim mjestima gdje je za to postoji opasnost.

Članak 64.

Ovlaštenik će odrediti tehnološka mjesta sa povećanim požarnim rizikom. Izradit će upute o postupku i poduzimanju odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika u tehnološkim jedinicama. Odredit će mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara na prostorije na koje se odnose.

Popis mjesta sa povećanim požarnim rizikom i upute o postupcima su sastavni dio ovog pravilnika.

XII. Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije

- **Mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostore na koje se one odnose**

Članak 65.

Koristi se zemni plin i extra lako lož ulje kao energent u prostorima kotlovnice.

U navedenim prostorima zabranjena je uporaba otvorenog plamena, alata koji iskri, držanje i smještaj tvari koje su sklone samozapaljenju.

Članak 66.

Zabranjeno je pušenje u svim prostorijama HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU. osim u bistru ROGOZ.

XIII. Ustrojstvo motrenja , javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara

1. Motrenje

Članak 67.

U radnim prostorijama HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU svi radnici u sklopu radnih zadataka zaduženi su u svom djelokrugu i za motrenje pojave požara.

Rad se odvija u dvije smjeni.

2. Javljanje

Članak 68.

Svaki radnik HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU koji opazi da je buknuo požar na prostoru ili u neposrednoj blizini dužan je bez odgode i bez obzira na veličinu požara odmah preko telefona obavijestiti Javnu vatrogasnu postrojbu.

Brojevi telefona:

- JVP	193
- Županijski centar za hitne pozive:	112
- MUP	192
- Hitna pomoć	194
- Intendant/ica	_____
- Odgovorna osoba za ZOP	_____

Članak 69.

Prilikom dojave požara telefonom moraju se dati slijedeći minimalni podaci:

- **mjesto nastanka požara ili drugog događaja,**
- **priroda događaja ili veličina požara,**
- **prezime i ime dojavljivača**
- **mjesto s kojeg se dojavljuje**

3. Uzbunjivanje

Članak 70.

- Upozorite ostale u objektu i spriječite pristup ugroženom području
- Uzbunjivanje radnika obavlja se električnom sirenom na naredbu Koordinatora svih ekipa za evakuaciju. Evakuacija se provodi prema unaprijed određenim postupcima Plana evakuacije i spašavanja.

Članak 71.

Radnici i drugo osoblje dužni su postupati prema napucima ekipa za evakuaciju i bez panike napustiti prostorije.

Radnu prostoriju zadnji napušta odjela zadnji napušta Voditelj odjela i osoba koja ga zamjenjuje.

Osoba koja zadnja napušta prostor dužna je zatvoriti sve otvore uključujući prozore i vrata, prekinuti ventilacijski sustav na glavnoj sklopki razvodnog ormara i isključiti električnu struju.

XV. Postupanje radnika u slučaju nastanka požara

Članak 72.

Svaki radnik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Ako radnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti odgovornu osobu za zaštitu od požara koja dalje poduzima mjere radi organiziranog gašenja požara.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna je odmah obavijestiti rukovoditelja evakuacije i spašavanja i postupati prema napucima u slučaju akcidentnih situacija.

Članak 73.

Svaki radnik na svom radnom mjestu dužan je postupati prema prethodno utvrđenim napucima i izvježbanim radnjama u slučaju akcidentnih situacija.

Članak 74.

Odgovorni radnik za zaštitu od požara čim sazna za požar, utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede uporabe sredstava i opreme za gašenje, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i sl. preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Kao voditelj akcije gašenja požara dužan je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi odgovarajući aparati za gašenje, te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

Prilikom akcije gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj radnika.

Radi smanjenja štete mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te da se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Članak 75.

Nakon završetka akcije gašenja požara odgovorni radnik zajedno s voditeljem akcije gašenja dužan je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja ponovnog požara,
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 76.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 77.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon donošenja.

U Varaždinu, dne 3.6.2015.

**KAZALIŠNO VIJEĆE
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA
U VARAŽDINU**



**PREDSJEDNICA
Martina Kučar**

Martina Kučar

Sastavni dio ovog pravilnika su:

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara
- provedbeni plan zaštite od požara – plan evakuacije i spašavanja
- upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije
- Popis mjesta rada i prostorija sa povećanim požarnim rizikom

Zbirka isprava kod osobe zadužene za zaštitu od požara u HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU VARAŽDIN:

- Popis sredstava, uređaja, instalacija, sustava i rokovi obveznih ispitivanja
- Plan, program i evidencija o osposobljavanju radnika prema čl. 16 Zakona o zaštiti od požara
- Raspored i smještaj aparata za početno gašenje požara
- Evidencija o redovitom pregledu vatrogasnih aparata (REDOVITI PREGLED jednom u 3 mjeseca čl. 6 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN (101/11)
- Evidencija ovlaštenog servisera vatrogasnih aparata o periodičnom pregledu vatrogasnih aparata min. jednom na godinu (čl. 9; 10; 11 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN (101/11)
- Upisnik ispitivanja funkcionalnosti stabilnog sustava za gašenje požara – hidrantske mreže (čl. 40 Zakona o zaštiti od požara)